TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI

Certyfikat

Ustalenie nośności śruby montażowej do okien

Logo firmy: ift ROSENHEIM

Raport z badań
Nr. 17-004068-PR01

(PB-K26-09-de-02)

Zleceniodawca

MFI Metall + Fastening
Industrie GmbH
Hermann Str. 19
49767 Twist
Niemcy

Produkt

Śruba montażowa do okien bez konieczności stosowania dybla

Nazwa: Parco® śruba montażowa do okien, typ 6041 - 7,5 x 152 Silverline, TX30

Istotne dla wydajności szczegóły produktu

Korpus betonowy, wymiary: (500 x 200 x 200) mm,
Klasa wytrzymałości: C20/25,
Śruba montażowa do okien: Parco® Śruba montażowa do okien Typ 6041 - 7,5 x 152 Silverline, TX30,
Głębokość wkręcania: 45 mm,
Otwór wstępny: Ø 6 x 50 mm,
Odstęp od obciążonej krawędzi: 30 mm

Cechy szczególne: ustalona wartość obowiązuje niezależnie od kształtu łba śruby.

Wynik

Ustalenie charakterystycznej nośności *F_{Rk} przy rozciąganiu poprzecznym w odstępie „e" = 0 mm

Nośność charakterystyczna F_{Rk}*	**2,83 kN**

*5% kwantyli dla poziomu ufności 75 %

ift Rosenheim
24.09.2018 r.

Podstawa prawna
Dyrektywa ift MO-02/1:2015-06
Część 2: Procedura ustalenia przydatności systemów mocujących

Zastępuje raport z badań nr 17-004068-PR01 (PB-K26-09-de-01) z dnia 20.09.2018 r.

Prezentacja
Zdjęcie etykiety produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania
Ustalone wyniki mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia zgodnie z w/w podstawą prawną

Obowiązywanie
Wymienione dane i pojedyncze wyniki dotyczą wyłącznie sprawdzonej / opisanej próbki. Kontrola nie umożliwia stwierdzenia dalszych właściwości odnośnie wydajności i jakości podanego produktu; w szczególności nie uwzględniono wpływu czynników atmosferycznych i czynników starzenia się na produkt.

Wskazówki odnośnie publikacji
Obowiązuje "Karta dot. korzystania z dokumentacji z badań firmy ift" Stronę tytułową może wykorzystać jako podsumowanie.

Treść
Certyfikat obejmuje w sumie 4 strony i załączniki (2 strony)

Podpis nieczytelny
Wolfgang Jehl, mgr inż. (Wyższa Szkoła Zawodowa)
Zastępca kierownika działu kontroli materiałów budowlanych & półproduktów

Podpis nieczytelny
Christian Neudecker
Inżynier ds. kontroli
Kontrola materiałów

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031 261 0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Kontrola i kalibrowanie - EN ISO/IEC 17025
Inspekcja – EN ISO/IEC 17020
Certyfikowanie produktów - EN ISO/IEC 17065
Certyfikowanie Systemów Zarządzania - EN ISO/IEC 17021

Logo jednostek notyfikowanych:
Notified Body 0757, PUZ-Stelle: BAY 18, ilac-MRA, DAkkS

xxxx